

## 渤海新区黄骅市分布式光伏可开放容量一览表

渤海新区黄骅市 220 千伏变电站供电区内 2025 年第二季度剩余可开放容量 1054.902 兆瓦，明细如下：

单位：兆瓦

供电区域	乡镇/街道	供电变电站	可开放容量	已并网容量	预警等级
渤海新区	化工园区、中捷	西工 220 千伏变电站	137.293	15.080	绿色
	港口	渤海 220 千伏变电站	293.515	13.820	
	港口	中钢 220 千伏变电站	125.029	7.604	
	港口、中捷、化工园区	临海 220 千伏变电站	110.856	23.120	
	港口	新工 220 千伏变电站	194.855	35.974	
	中捷、化工园区	徐庄 220 千伏变电站	144.224	17.791	
	中捷、南大港	南大港 220 千伏变电站	17.494	31.212	
黄骅市	官庄乡	南大港 220 千伏变电站	16.816	79.038	黄色
	骅东街道				
	骅西街道				
	骅中街道				
	经济技术开发区				
	黄骅镇				
	吕桥镇				
	南排河镇				
	齐家务镇				
	滕庄子镇				
羊三木回族乡					

羊二庄镇	新工 220 千伏变电站	0.000	10.763
吕桥镇	于庄 220 千伏变电站	0.000	17.727
齐家务镇			
常郭镇	临海 220 千伏变电站	0.000	52.168
黄骅镇			
旧城镇			
羊二庄镇			
骅西街道	韩村 220 千伏变电站	14.819	60.532
骅东街道			
骅中街道			
黄骅镇			
经济技术开发区			
旧城镇			
滕庄子镇			
羊三木回族乡			

1. 公示的分布式光伏可开放容量，是指评估时刻（本季度为 2025 年 3 月 31 日），该区域电网除去已并网的分布式电源（含已备案且计划当季度并网的分布式光伏）外，还能继续开发并网的分布式光伏容量规模。

2. 各配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅查询。

国网河北省电力有限公司沧州市渤海新区供电分公司

国网河北省电力有限公司黄骅市供电分公司

2025 年 4 月 15 日

