

附件

渤海新区黄骅市分布式光伏可开放容量一览表

渤海新区黄骅市 220 千伏变电站供电区内 2025 年第三季度剩余可开放容量 827.403 兆瓦，明细如下：

单位：兆瓦

供电区域	乡镇/街道	供电变电站	可开放容量	已并网容量	预警等级
渤海新区	化工园区、中捷	西工 220 千伏变电站	137.412	16.910	绿色
	港口	渤海 220 千伏变电站	136.333	13.820	
	港口	中钢 220 千伏变电站	87.436	7.804	
	港口、中捷、化工园区	临海 220 千伏变电站	95.473	23.935	
	港口	新工 220 千伏变电站	196.440	43.344	
	中捷、化工园区	徐庄 220 千伏变电站	120.132	27.911	
	中捷、南大港	南大港 220 千伏变电站	6.017	44.811	
黄骅市	官庄乡	南大港 220 千伏变电站	21.321	88.107	黄色
	骅东街道				
	骅西街道				
	骅中街道				
	经济技术开发区				
	黄骅镇				
	吕桥镇				
	南排河镇				
	齐家务镇				
	滕庄子镇				
	羊三木回族乡				

	羊二庄镇	新工 220 千伏变电站	0.000	10.763	
	吕桥镇	于庄 220 千伏变电站	0.536	19.514	
	齐家务镇				
	常郭镇	临海 220 千伏变电站	19.823	57.431	
	黄骅镇				
	旧城镇				
	羊二庄镇				
	骅西街道	韩村 220 千伏变电站	6.480	69.927	
	骅东街道				
	骅中街道				
	黄骅镇				
	经济技术开发区				
	旧城镇				
	滕庄子镇				
	羊三木回族乡				

1. 公示的分布式光伏可开放容量，是指评估时刻（本季度为 2025 年 6 月 30 日），该区域电网除去已并网的分布式电源（含已备案且计划当季度并网的分布式光伏）外，还能继续开发并网的分布式光伏容量规模。

2. 各配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。



国网河北省电力有限公司渤海新区供电分公司
国网河北省电力有限公司黄骅市供电分公司



2025 年 7 月 14 日